



GEOTECNALab s.r.l.

Laboratorio geotecnico, geomeccanico e materiali da costruzione

Autorizzato ai sensi del D.P.R. 246/93 per l'esecuzione di prove geotecniche sui terreni

Decreto n. 53084 del 01/03/05

Certificato di prova n° 1591 del 04/08/2006

Pag. 1/2

Verbale di accettazione N° 364 del 01/08/2006

ANALISI GRANULOMETRICA DI UNA TERRA
(C.N.R. B.U. N. 23 - ASTM D 422)

Committente: ERM ITALIA S.R.L. - Milano (MI)
Cantiere: AMI di Castellanza (prog. 0051052-F3)
Sigla campione: BH8
Profondità prelievo: 0 - 5 m.

Data consegna: 01/08/2006
Data inizio/fine prova: 02-03/08/2006

Campione N. : **52220**

Descrizione del campione:

Campione rimaneggiato. Ghiaia con sabbia debolmente limosa.

RISULTATO DELLA PROVA

Analisi granulometrica eseguita:

per via secca

per via umida



sulla frazione > 8 mm.



sulla frazione < 8 mm.

ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA				
Crivelli (mm)	Setacci (mm)	Trattenuto parziale %	Trattenuto progressivo %	Passante progressivo %
	60			100,0
	30	18,0	18,0	82,0
	16	16,2	34,1	65,9
	8	16,3	50,5	49,5
	4	5,6	56,1	43,9
	2	9,5	65,6	34,4
	1	8,8	74,4	25,6
	0,5	7,3	81,7	18,3
	0,25	6,4	88,1	11,9
	0,125	2,9	91,0	9,0
	0,075	1,0	92,0	8,0
	<	8,0	100,0	0,0

Lo Sperimentatore
(Geom. R. Pallotta)

Il Direttore
(Dott. S. Bonfoco)